



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00016

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Панельстрой", ОГРН: 1132724000067, ИНН: 2724172400. Адрес: 680009, Российская Федерация, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Кирпичная, дом13, телефон: +7 (4212) 75-08-48, e-mail: spanel@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Панельстрой", ОГРН: 1132724000067, ИНН: 2724172400. Адрес: 680009, Российская Федерация, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Кирпичная, дом13

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания» 107140, Российская Федерация, г. Москва, Комсомольская площадь, д3/30, строение 4. тел.: +7(965) 295-97-37, email: sdsphi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Сэндвич панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит. Торговая марка "Панельстрой", серии: ПСБС-25, ПСБС-35, ПСБС с графитом. Выпускаемые по ТУ 5284-002-10318743-2015. Серийный выпуск.

код ОКПД2
25.11.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствии которых (которых) производилась сертификация)

Класс пожарной опасности – КМ2. Группа горючести - слабогорючие (Г2) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.11); группа токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т3) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.13); группа распространения пламени по поверхности - нераспространяющие (РП2) по ГОСТ Р 51032-97.

код ТН ВЭД
7308

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ016/12-2019 от 18.12.2019г. Испытательная лаборатория ООО «СИТИ ГРУПП» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.001 выдан 09.09.2019

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 5284-002-10318743-2015 "Сэндвич панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит"

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.12.2019 по 17.12.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин